

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АКВА-СЕРВИС»**

665106, Иркутская область
г. Нижнеудинск,
ул. Ленина 28
тел. 8(39557) 7-10-02

E-mail: akva-servis.nudinsk@mail.ru

Главе Нижнеудинского
муниципального образования
Ю.Н. Маскаеву

Исх. № 45 от 24.01 2026 г.

На № _____ от _____ 2026 г.

О выходе из строя силового кабеля

ООО «АКВА-СЕРВИС» сообщает Вам, что 26.01.2026 г. в 11-00 часов местного времени на КТП нового водозаборного сооружения выявлено нарушение целостности оболочки муфты кабеля 10,0 кВ марки ААП2л 3x70 от рабочего ввода №2 до трансформатора 1250 кВА по высоковольтному вводу, со следами гари, прожогом изоляции до токоведущих жил. Данная авария произошла на блочной комплектной 2-х трансформаторной подстанции 2Б КТП 10,0/0,4 в бетонной оболочке с трансформаторами 1250 и 630 кВА (позиция по ГП №6).

На основании муниципального контракта объект находится на гарантии подрядчика – ООО «Стройинвест», просим Вас направить в их адрес рекламационную документацию для устранения данного дефекта.

Копия акта осмотра оборудования и результаты фотофиксации прилагаются.

Директор
ООО «АКВА-СЕРВИС»



Ю.В. Падерин

